

浄水水質検査結果書

第 21-SS-00609 号
2021 年 05 月 24 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

厚生労働省登録水質検査機関

登録番号第2号

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸伸



2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2021年5月12日	気温	18.0 °C	水温	18.0 °C
水源又は施設の名称	白田浄水場(稲取系)	採水時残留塩素	0.15 mg/L		
採水地点	岬公園				
採水者名	稲葉義視	(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項		水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による						
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	18	テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	35	銅及びその化合物	0.002 mg/L未満
2	大腸菌	検出しない	19	トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	36	ナトリウム及びその化合物	7.4 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	20	ベンゼン	0.0002 mg/L未満	37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	21	塩素酸	0.06 mg/L未満	38	塩化物イオン	7.7 mg/L
5	セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	23	クロロホルム	0.0028 mg/L	40	蒸発残留物	110 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未満	24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	25	ジブロモクロロメタン	0.0038 mg/L	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	26	臭素酸	0.001 mg/L未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	27	総トリハロメタン	0.01 mg/L	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L	28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	29	ブロモジクロロメタン	0.0042 mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	30	ブロモホルム	0.0005 mg/L	47	pH値	7.4
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	31	ホルムアルデヒド	0.004 mg/L未満	48	味	異常なし
15	1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	32	亜鉛及びその化合物	0.004 mg/L	49	臭気	異常なし
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.016 mg/L	50	色度	0.5 度未満
17	ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L未満	51	濁度	0.1 度未満
判定	上記水質項目については水質基準に適合である							
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月24日				検査責任者	技術部長 小和田和宏		
備考								

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

浄水水質検査結果書

第 21-SS-00610 号
2021 年 05 月 24 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354


厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸伸



2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にあります。)

採水年月日	2021年5月12日	気温	19.0 °C	水温	17.0 °C
水源又は施設の名称	白田浄水場(熱川系)	採水時残留塩素	0.2 mg/L		
採水地点	桜坂公園				
採水者名	稲葉義規	(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項		水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による						
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	18	テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	35	銅及びその化合物	0.002 mg/L未満
2	大腸菌	検出しない	19	トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	36	ナトリウム及びその化合物	8.0 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	20	ベンゼン	0.0002 mg/L未満	37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	21	塩素酸	0.06 mg/L未満	38	塩化物イオン	7.9 mg/L
5	セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	23	クロロホルム	0.0016 mg/L	40	蒸発残留物	110 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未満	24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	25	ジブromクロロメタン	0.0034 mg/L	42	ジェオスミン	0.000002 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	26	臭素酸	0.001 mg/L未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	27	総トリハロメタン	0.01 mg/L未満	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L	28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	29	ブromジクロロメタン	0.0031 mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	30	ブromホルム	0.0005 mg/L	47	pH値	7.3
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	31	ホルムアルデヒド	0.004 mg/L未満	48	味	異常なし
15	1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	32	亜鉛及びその化合物	0.013 mg/L	49	臭気	異常なし
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.018 mg/L	50	色度	0.6 度
17	ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	34	鉄及びその化合物	0.06 mg/L	51	濁度	0.1 度未満
判定	上記水質項目については水質基準に適合である							
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月24日				検査責任者	技術部長 小和田和宏		
備考								

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所: 一般財団法人静岡県生活科学検査センター 焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 Tel. 054-621-5003

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

浄水水質検査結果書

第 21-SS-00614 号
2021 年 05 月 24 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

厚生労働省登録水質検査機関

登録番号第2号

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸伸



2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にあります。)

採水年月日	2021年5月12日	気温	17.0℃	水温	17.0℃
水源又は施設の名称	入谷熊口水源	採水時残留塩素	0.3 mg/L		
採水地点	水下公民館				
採水者名	稲葉義視	(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項		水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による						
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	18	テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	35	銅及びその化合物	0.003 mg/L
2	大腸菌	検出しない	19	トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	36	ナトリウム及びその化合物	6.2 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	20	ベンゼン	0.0002 mg/L未満	37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	21	塩素酸	0.06 mg/L未満	38	塩化物イオン	3.5 mg/L
5	セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	23	クロロホルム	0.0008 mg/L	40	蒸発残留物	84 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未満	24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	25	ジブromクロロメタン	0.0004 mg/L	42	ジオスミン	0.000001 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	26	臭素酸	0.001 mg/L未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	27	総トリハロメタン	0.01 mg/L未満	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L未満	28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	29	ブromジクロロメタン	0.0003 mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	30	ブromホルム	0.0002 mg/L未満	47	pH値	7.5
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	31	ホルムアルデヒド	0.004 mg/L未満	48	味	異常なし
15	1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	32	亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未満	49	臭気	異常なし
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.013 mg/L	50	色度	0.5 度未満
17	ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L未満	51	濁度	0.1 度未満
判定	上記水質項目については水質基準に適合である							
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月24日				検査責任者	技術部長 小和田和宏		
備考								

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

浄水水質検査結果書

第 21-SS-00611 号
2021 年 05 月 24 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

厚生労働省登録水質検査機関


登録番号第2号

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸伸



2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にあります。)

採水年月日	2021年5月12日	気温	18.0℃	水温	17.5℃
水源又は施設の名称	3号井戸水源	採水時残留塩素	0.4 mg/L		
採水地点	唐沢污水处理施設				
採水者名	稲葉義視	(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項		水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による						
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	18	テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	35	銅及びその化合物	0.003 mg/L
2	大腸菌	検出しない	19	トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	36	ナトリウム及びその化合物	6.9 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	20	ベンゼン	0.0002 mg/L未満	37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	21	塩素酸	0.06 mg/L未満	38	塩化物イオン	7.5 mg/L
5	セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	23	クロロホルム	0.0002 mg/L未満	40	蒸発残留物	110 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未満	24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	25	ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	26	臭素酸	0.001 mg/L未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	27	総トリハロメタン	0.01 mg/L未満	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5 mg/L	28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	29	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	30	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	47	pH値	7.4
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	31	ホルムアルデヒド	0.004 mg/L未満	48	味	異常なし
15	1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	32	亜鉛及びその化合物	0.003 mg/L	49	臭気	異常なし
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	50	色度	0.5 度未満
17	ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L未満	51	濁度	0.1 度未満
判定	上記水質項目については水質基準に適合である							
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月24日				検査責任者	技術部長 小和田和宏		
備考								

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター 焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

浄水水質検査結果書

第 21-SS-00613 号
2021 年 05 月 24 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

厚生労働省登録水質検査機関


登録番号第2号

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸伸



2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にあります。)

採水年月日	2021年5月12日	気温	20.0 °C	水温	18 °C
水源又は施設の名称	白田浜水源	採水時残留塩素	0.25 mg/L		
採水地点	来宮神社				
採水者名	稲葉義規 (所属) 東伊豆町水道課				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項		水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による						
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	18	テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	35	銅及びその化合物	0.002 mg/L未満
2	大腸菌	検出しない	19	トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	36	ナトリウム及びその化合物	8.5 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	20	ベンゼン	0.0002 mg/L未満	37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	21	塩素酸	0.06 mg/L未満	38	塩化物イオン	16 mg/L
5	セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	23	クロロホルム	0.0002 mg/L未満	40	蒸発残留物	110 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未満	24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	25	ジブromクロロメタン	0.0003 mg/L	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	26	臭素酸	0.001 mg/L未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	27	総トリハロメタン	0.01 mg/L未満	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/L	28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	29	ブromジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	30	ブromホルム	0.0005 mg/L	47	pH値	7.5
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	31	ホルムアルデヒド	0.004 mg/L未満	48	味	異常なし
15	1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	32	亜鉛及びその化合物	0.014 mg/L	49	臭気	異常なし
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	50	色度	0.5 度未満
17	ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L未満	51	濁度	0.1 度未満
判定	上記水質項目については水質基準に適合である							
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月24日				検査責任者	技術部長 小和田和宏		
備考								

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

浄水水質検査結果書

第 21-SS-00612 号
2021 年 05 月 24 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

厚生労働省登録水質検査機関


登録番号第2号

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸伸



2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にあります。)

採水年月日	2021年5月12日	気温	20.0 °C	水温	18.0 °C
水源又は施設の名称	大川簡易水道	採水時残留塩素	0.2 mg/L		
採水地点	第1分団器具置場				
採水者名	稲葉義規	(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項		水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による						
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	18	テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	35	銅及びその化合物	0.002 mg/L未満
2	大腸菌	検出しない	19	トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	36	ナトリウム及びその化合物	4.4 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	20	ベンゼン	0.0002 mg/L未満	37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	21	塩素酸	0.09 mg/L	38	塩化物イオン	6.4 mg/L
5	セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	23	クロロホルム	0.0013 mg/L	40	蒸発残留物	63 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未満	24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	25	ジブロモクロロメタン	0.0015 mg/L	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	26	臭素酸	0.001 mg/L未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	27	総トリハロメタン	0.01 mg/L未満	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	29	ブロモジクロロメタン	0.0018 mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	30	ブロモホルム	0.0002 mg/L	47	pH値	7.3
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	31	ホルムアルデヒド	0.004 mg/L未満	48	味	異常なし
15	1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	32	亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未満	49	臭気	異常なし
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.029 mg/L	50	色度	0.5 度未満
17	ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L未満	51	濁度	0.1 度未満
判定	上記水質項目については水質基準に適合である							
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月24日				検査責任者	技術部長 小和田和宏		
備考								

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

水質検査結果書

第 21-SS-00620 号
2021年05月14日

賀茂郡東伊豆町稲取3354	厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
東伊豆町水道課 (管理者 東伊豆町長)	建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
様	医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号
	焼津市塩津1番地の1
	一般財団法人静岡県生活科学検査センター 理事長 石川 幸伸

2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2021年5月12日	天候	前日:晴 当日:晴	気温	19.0℃	水温	15.0℃
水源、施設(建物等)製品、工事等の名称	白田浄水場(稲取系・熱川系)			検水の種類	原水		
採水地点(住所及び採水箇所)	取水場			採水時残留塩素	****		
採水者名	稲葉義視			(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出する	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	1 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月13日	検査責任者 技術部長 小和田和宏
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所 : 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番1 TEL054-621-5003

水質検査結果書

第 21-SS-00625 号
2021 年 05 月 18 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354 東伊豆町水道課 (管理者 東伊豆町長)	厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号 建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号 医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号						
様 焼津市塩津1番地の1 一般財団法人静岡県生活科学検査センター 理事長 石川 幸伸							
2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。 (当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)							
採水年月日	2021年5月12日	天候	前日:晴 当日:晴	気温	19.0℃	水温	15.0℃
水源、施設(建物等)製品、工事等の名称	白田浄水場(稲取系・熱川系)			検水の種類	原水		
採水地点(住所及び採水箇所)	取水場			採水時残留塩素	****		
採水者名	稲葉義視			(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
クリプトスポリジウム	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
ジアルジア	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月18日	検査責任者 技術部長 小和田和宏
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所 : 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番1 Tel.054-621-5003

水質検査結果書

第 21-SS-00624 号
2021 年 05 月 14 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸伸



厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にあります。)

採水年月日	2021年5月12日	天候	前日:晴 当日:晴	気温	15℃	水温	15℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	入谷熊口水源			検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	熊口沈砂池			採水時 残留塩素	****		
採水者名	稲葉義視			(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月13日	検査責任者 技術部長 小和田和宏
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所 : 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番1 Tel.054-621-5003

水質検査結果書

第 21-SS-00621 号
2021 年 05 月 14 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸伸



厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2021年5月12日	天候	前日:晴 当日:晴	気温	16.0℃	水温	16.0℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	3号井戸水源			検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	3号井戸			採水時 残留塩素	****		
採水者名	稲葉義視			(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月13日	検査責任者 技術部長 小和田和宏
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所 : 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番1 Tel054-621-5003

水質検査結果書

第 21-SS-00626 号
2021 年 05 月 18 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 石川 幸伸



厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2021年5月12日	天候	前日:晴 当日:晴	気温	16.0℃	水温	16.0℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	3号井戸水源			検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	3号井戸			採水時 残留塩素	****		
採水者名	稲葉義視			(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
クリプトスポリジウム	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
ジアルジア	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月18日	検査責任者 技術部長 小和田和宏
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所 : 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番1 Tel.054-621-5003

水質検査結果書

第 21-SS-00623 号
2021年05月14日

賀茂郡東伊豆町稲取3354	厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号 建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号 医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号						
東伊豆町水道課 (管理者 東伊豆町長)	様 焼津市塩津1番地の1 一般財団法人静岡県生活科学検査センター 理事長 石川 幸伸						
2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。 (当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にはありません。)							
採水年月日	2021年5月12日	天候	前日:晴 当日:晴	気温	19.0℃	水温	15.5℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	白田浜水源	検水の種類		原水			
採水地点(住所 及び採水箇所)	白田浜水源	採水時 残留塩素		****			
採水者名	稲葉義視	(所属) 東伊豆町水道課					



試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月13日	検査責任者 技術部長 小和田和宏
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
試験検査所 : 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番1 TEL054-621-5003

水質検査結果書

第 21-SS-00628 号
2021 年 05 月 24 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸伸



厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2021年5月12日	天候	前日:晴 当日:晴	気温	19.0℃	水温	15.5℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	白田浜水源			検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	白田浜水源			採水時 残留塩素	****		
採水者名	稲葉義視			(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
クリプトスポリジウム	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
ジアルジア	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月24日	検査責任者 技術部長 小和田和宏
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所 : 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番1 TEL054-621-5003

水質検査結果書

第 21-SS-00629 号
2021年05月24日

賀茂郡東伊豆町稲取3354	厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
東伊豆町水道課 (管理者 東伊豆町長)	建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号 医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号
様	焼津市塩津1番地の1 一般財団法人静岡県生活科学検査センター 理事長 石川 幸伸

2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2021年5月12日	天候	前日:晴 当日:晴	気温	15℃	水温	15℃
水源、施設(建物等)製品、工事等の名称	入谷熊口水源			検水の種類	原水		
採水地点(住所及び採水箇所)	熊口沈砂池			採水時残留塩素	****		
採水者名	稲葉義視			(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
クリプトスポリジウム	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
ジアルジア	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月24日	検査責任者 技術部長 小和田和宏
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所 : 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番1 Tel.054-621-5003

水質検査結果書

第 21-SS-00622 号
2021 年 05 月 14 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸伸



厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下ではありません。)

採水年月日	2021年5月12日	天候	前日:晴 当日:晴	気温	20.0 °C	水温	16.0 °C
水源、施設(建物等)製品、工事等の名称	大川簡易水道			検水の種類	原水		
採水地点(住所及び採水箇所)	取水口			採水時残留塩素	****		
採水者名	稲葉義視			(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出する	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月13日	検査責任者 技術部長 小和田和宏
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所 : 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番1 Tel.054-621-5003

水質検査結果書

第 21-SS-00627 号
2021 年 05 月 18 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354	厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
東伊豆町水道課 (管理者 東伊豆町長)	建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
様	医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号
	焼津市塩津1番地の1
	一般財団法人静岡県生活科学検査センター 理事長 石川 幸伸

2021年5月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2021年5月12日	天候	前日:晴 当日:晴	気温	20.0℃	水温	16.0℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	大川簡易水道			検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	取水口			採水時 残留塩素	****		
採水者名	稲葉義視			(所属) 東伊豆町水道課			

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
クリプトスポリジウム	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
ジアルジア	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2021年5月12日 ~ 2021年5月18日	検査責任者 技術部長 小和田和宏
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所 : 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番1 TEL054-621-5003