浄水水質検査結果書

第　22-SS-02908　号
2022 年 10 月 25 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号

東伊豆町水道課
（管理者　東伊豆町長）　様

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2022年10月18日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2022年10月18日	気　温	18 ℃	水　温	19 ℃
水源又は施設の名称	白田浄水場(稲取系)			採水時残留塩素	0.3 mg/L
採水地点	岬公園				
採水者名	山西和孝　（所属）　東伊豆町水道課				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
21	塩素酸	0.07 mg/L						
33	アルミニウム及びその化合物	0.015 mg/L						
38	塩化物イオン	7.3 mg/L						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
47	pH値	7.4						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	0.5 度未満						
51	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2022年10月18日　～　2022年10月25日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　TEL 054-621-5003
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号　別表第31)

浄水水質検査結果書

第　22-SS-02909　号
2022 年 10 月 25 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号

東伊豆町水道課
（管理者　東伊豆町長）　様

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2022年10月18日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2022年10月18日	気　温	18 ℃	水　温	18 ℃
水源又は施設の名称	白田浄水場（熱川系）			採水時残留塩素	0.3 mg/L
採水地点	桜坂公園				
採水者名	山西和孝　（所属）　東伊豆町水道課				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
21	塩素酸	0.07 mg/L						
33	アルミニウム及びその化合物	0.015 mg/L						
38	塩化物イオン	7.3 mg/L						
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.2 mg/L未満						
47	pH値	7.2						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	1.2 度						
51	濁度	0.3 度						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2022年10月18日　～　2022年10月25日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　℡ 054-621-5003
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。（検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号　別表第31）

浄水水質検査結果書

第　22-SS-02910　号
2022 年 10 月 24 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号

東伊豆町水道課
（管理者　東伊豆町長）　様

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2022年10月18日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2022年10月18日	気　温	19 ℃	水　温	19 ℃
水源又は施設の名称	3号井戸水源			採水時残留塩素	0.4 mg/L
採水地点	唐沢汚水処理施設				
採水者名	山西和孝　（所属）　東伊豆町水道課				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5 mg/L						
21	塩素酸	0.06 mg/L未満						
38	塩化物イオン	7.6 mg/L						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
47	pH値	7.3						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	0.5 度未満						
51	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2022年10月18日　～　2022年10月24日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません 。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　TEL 054-621-5003
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号　別表第31)

浄水水質検査結果書

第 22-SS-02911 号
2022 年 10 月 25 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号

東伊豆町水道課
（管理者　東伊豆町長）　様

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2022年10月18日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2022年10月18日	気　温	19 ℃	水　温	18 ℃
水源又は施設の名称	大川簡易水道			採水時残留塩素	0.3 mg/L
採水地点	第1分団器具置場				
採水者名	山西和孝	（所属）	東伊豆町水道課		

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
21	塩素酸	0.06 mg/L未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.019 mg/L						
38	塩化物イオン	6.0 mg/L						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
47	pH値	7.2						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	0.5 度未満						
51	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2022年10月18日　～　2022年10月25日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　℡ 054-621-5003
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号　別表第31)

浄水水質検査結果書

第　22-SS-02912　号
2022 年 10 月 20 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号

東伊豆町水道課
（管理者　東伊豆町長）　様

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2022年10月18日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2022年10月18日	気　温	20 ℃	水　温	19 ℃
水源又は施設の名称	白田浜水源			採水時残留塩素	0.3 mg/L
採水地点	来宮神社				
採水者名	山西和孝　（所属）　東伊豆町水道課				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
21	塩素酸	0.06 mg/L未満						
38	塩化物イオン	15 mg/L						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
47	pH値	7.6						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	0.5 度未満						
51	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2022年10月18日　～　2022年10月20日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません 。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　℡ 054-621-5003
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号　別表第31)

浄水水質検査結果書

第　22-SS-02913　号
2022 年 10 月 20 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号

東伊豆町水道課
（管理者　東伊豆町長）　様

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2022年10月18日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2022年10月18日	気　温	18 ℃	水　温	18 ℃
水源又は施設の名称	入谷熊口水源			採水時残留塩素	0.3 mg/L
採水地点	水下公民館				
採水者名	山西和孝　（所属）　東伊豆町水道課				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
21	塩素酸	0.06 mg/L未満						
38	塩化物イオン	3.7 mg/L						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
47	pH値	7.5						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	0.5 度未満						
51	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2022年10月18日　～　2022年10月20日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　℡ 054-621-5003
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号　別表第31)

水質検査結果書

第 22-SS-02914 号
2022 年 10 月 20 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

東伊豆町水道課
（管理者　東伊豆町長）　様

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業　静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関　厚生労働省登録番号第49号

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

2022年10月18日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2022年10月18日	天候	前日：雨　当日：曇	気温	19 ℃	水温	18 ℃
水源、施設（建物等）製品、工事等の名称	白田浄水場（稲取系・熱川系）			検水の種類	原水		
採水地点（住所及び採水箇所）	取水場			採水時残留塩素	****		
採水者名	山西和孝		（所属）　東伊豆町水道課				

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出する	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	3 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	

検査期日	2022年10月18日　～　2022年10月19日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
試験検査所　：　一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番1　TEL054-621-5003

当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません

水質検査結果書

第 22-SS-02915 号
2022 年 10 月 20 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

東伊豆町水道課
（管理者　東伊豆町長）　　様

厚生労働省登録水質検査機関　　登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業　　静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関　厚生労働省登録番号第49号

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

2022年10月18日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2022年10月18日	天候	前日：雨　当日：曇	気温	19 ℃	水温	15 ℃
水源、施設（建物等）製品、工事等の名称	大川簡易水道			検水の種類	原水		
採水地点（住所及び採水箇所）	取水口			採水時残留塩素	****		
採水者名	山西和孝		（所属）　東伊豆町水道課				

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出する	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	

検査期日	2022年10月18日　～　2022年10月19日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
試験検査所　：　一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番1　TEL054-621-5003

当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません

水質検査結果書

第 22-SS-02916 号
2022 年 10 月 20 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

東伊豆町水道課
（管理者　東伊豆町長）　様

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業　静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関　厚生労働省登録番号第49号

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

2022年10月18日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2022年10月18日	天候	前日:雨　当日:曇	気温	18 ℃	水温	16 ℃
水源、施設（建物等）製品、工事等の名称	白田浜水源			検水の種類	原水		
採水地点（住所及び採水箇所）	白田浜水源			採水時残留塩素	****		
採水者名	山西和孝		（所属）　東伊豆町水道課				

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	

検査期日	2022年10月18日　～　2022年10月19日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
試験検査所　：　一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番1　TEL054-621-5003

当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません

水質検査結果書

第 22-SS-02917 号
2022 年 10 月 20 日

賀茂郡東伊豆町稲取3354

東伊豆町水道課
（管理者　東伊豆町長）　　様

厚生労働省登録水質検査機関　　登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業　　静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関　厚生労働省登録番号第49号

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

2022年10月18日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2022年10月18日	天候	前日:雨　当日:曇	気温	18 ℃	水温	15 ℃
水源、施設（建物等）製品、工事等の名称	入谷熊口水源			検水の種類	原水		
採水地点（住所及び採水箇所）	熊口沈砂池			採水時残留塩素	****		
採水者名	山西和孝		（所属）　東伊豆町水道課				

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出する	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	

検査期日	2022年10月18日　～　2022年10月19日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
試験検査所　：　一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番1　TEL054-621-5003

当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません